Prüfzertifikat

für ausgewählte Prüfungen zum Bauartnachweis

Dokument Nr.	09858-20-0130	Kopie Nr.	1	Seitenzahl	31
Prüfobjekt	Niederspannungs-Schaltgerätekombination				
Bezeichnung	MoNA 5000+				
Seriennummer	Prüfmuster				
Hersteller	SENTEG Schaltanlagen für Energietechnik GmbH				
Auftraggeber	SENTEG Schaltanlagen für Energietechnik GmbH Industriestr. 36a 67227 Frankenthal, Pfalz				
Datum der Prüfung	23. bis 26. März 2020				
Geprüft durch	IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik" GmbH Landsberger Allee 378A 12681 Berlin				
Umfang der Prüfungen	Nachweis der Erwärmung				

Das in Übereinstimmung mit der in diesem Prüfzertifikat enthaltenen Beschreibung, den Zeichnungen und Fotografien hergestellte Prüfobjekt wurde den Prüfungen im angegebenen Umfang unterzogen gemäß:

IEC 61439-2: 2011-08
DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2): 2012-06

Die Ergebnisse sind in diesem Prüfzertifikat dokumentiert. Die erreichten Werte und die allgemeinen Eigenschaften entsprechen der oben angegebenen Norm. Die vom Hersteller vorgegebenen Bemessungsdaten sind auf dem Bemessungs-Datenblatt angegeben.
Dieses Dokument gilt ausschließlich für das geprüfte Objekt. Die Übereinstimmung von Geräten mit der gleichen Bezeichnung wie die des Prüfobjektes liegt in alleiniger Verantwortung des Herstellers.

02. Juli 2021	Jens Berchner	Ronald Borchert
Datum	Verantwortlicher Prüfingenieur	Freigegeben durch

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist nur mit schriftlicher Zustimmung der CESI-Gruppe zulässig. Die Echtheit dieses Dokuments wird durch die Unversehrtheit des Hologramms gewährleistet.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-12107-01-00

IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik" GmbH ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 akkreditiertes Prüffeld.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-12107-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
www.dakks.de

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano

CESI

Trust the Power of Experience